

**Результаты
обследования доступности для инвалидов объекта инфраструктуры**

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Звёздочка»

(полное юридическое наименование объекта)

Курганская область, г. Шадринск, ул. Луначарского, д.20, 8 (35253)6-29-07, dou14@shadrinsk.net

(адрес, телефон, факс, электронная почта)

Вид

деятельности образование

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание, культурно-досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Сведения о размещении объекта

(встроенное, пристроенное, этаж в здании)

отдельно стоящее здание 2 этажей

Год постройки здания 1956, последнего капитального ремонта -

Форма

собственности муниципальная

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	+	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90см	85 см	
	знак доступности учреждения			-	
	автостоянка посетителей			-	
	расстояние до входа в здание	К, О	не более 50м	10м	
	доля мест для машин для инвалидов	К, О	не менее 10%	-	
	размер места со специальным знаком	К	350 - 500см	-	
	Путь движения на территории: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, О К О, Г С О	не менее 180см наличие наличие наличие	140 - - -	
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени 	О С С	справочно 85–90см 80см наличие	30см - - -	
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	К, О К О	Н/Л – не более 1:10 0,8м Н/Л – не более 1/12	- - -	
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте 	К О	70см 85–95см	- -	

2. Вход в здание

№№ помещени й по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие					Рекомендуемые мероприятия по адаптации при
				№ входа					
1	2	3	4	1	2	4	5	6	
	Крыльцо или входная площадка:								
	высота площадки		норматив не	20 см		105 см	120 см	105 см	
	габариты площадки: ширина · глубина	К	не менее 220 - 220см	180/187 см	160/186 см	205/200 см	210/200 см	330/180 см	
	поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см	К, О, С	налич	-	-	-	-	+	
	нескользящее покрытие	К, О, С	налич	-	-	-	-	-	
	Навес	К, О	налич	+	+	+	+	+	
	Лестница наружная:								
	нескользящее покрытие	О, С, Г	налич	-	-	-	-	-	
	рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60с м	-	-	-	-	-	
	контрастная окраска первой и последней ступеней	С	налич	-	-	-	-	-	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С, О С	налич ие 85–95см не менее 30см	-	-	-	-	-	
	Пандус наружный:			-	-	-	-	-	
	ширина марша	К	не менее 100см	-	-	-	-	-	
	уклон	К	Н/Л – не более 1/12	-	-	-	-	-	
	высота одного подъема	К	не более 80см	-	-	-	-	-	
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150 - 150см не менее 150 - 150см	-	-	-	-	-	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	К, О К, О	70с м 85–90см не менее 30см	-	-	-	-	-	
	нескользящее покрытие	К, О	налич	-	-	-	-	-	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	налич	-	-	-	-	-	
	Тамбур:								
	Габариты тамбура: глубина / ширина	К	не менее 220 - 180см	130/210	138/185	126/205	100/205	160/172	
	Двери распашные(Р), автоматические раздвижные(А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90см не	Р 155см 10см	Р 157см 10см	Р 83см 2 см	Р 110см 9 см	Р 106 см 7 см	

3. Пути движения внутри здания

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Коридоры / холлы				
	ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120см	130 см	
	разворотные площадки	К	не менее 150 - 150см	-	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см) • для колясочников: глубина - 150см, ширина - 90см	К, О, С, ГО К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	+ -	
	навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10см		
Лестница №1 (в зону оказания услуги):					
	рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	-	
	контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85 – 90см не менее 30см	— —	
Лестница №2 (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги)					
	Пандус внутренний к лестнице:				
	ширина марша	К	не менее 100см	-	
	уклон	К	Н/Л – не более 1/12	-	
	разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150 - 150см	-	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О К С	наличие 70см 85–90см не менее 30см	- - -	
	Пандус переносной	К	наличие	-	
	Подъемник для инвалидов		наличие	-	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	-	
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	-	

4. Санитарно-бытовые помещения

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел:				
	знак доступности помещения	К,О	наличие	-	
	ширина дверного проема	К	не менее 90см	57 см	
	тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30см	-	
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина - ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	не менее 130×85см 75–85см наличие	60*80 см 80 см -	
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина - ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина - глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12см)	К, О К К О, К О	не менее 1 ед. не менее 90см не менее 180 - 165см наличие не менее 80 - 120см наличие	-	
	Знак доступности кабины	К,О	наличие	-	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30см	-	

5. Средства информации на объекте

№№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	-	
	Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	С, Г, К С, Г С	наличие не более 160см не менее 7,5см наличие	-	
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С, К С С	наличие не более 200см не менее 7,5см наличие	-	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60–110см наличие наличие наличие наличие	-	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	-	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	-	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80см (В)	К	наличие	-	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м ²	С	наличие	-	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	-	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	-	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражением зрения, Г – инвалиды с поражением слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.д.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов.

4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта.