



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Отдел образования Администрации города Шадринска
**Муниципальное казённое
дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад № 14 «Звёздочка»**
641800 г. Шадринск, ул. Луначарского, 20
тел. (35253) 6-29-07
E-mail: dou14@shadrinsk.net

11.07.2017 № 19
на № _____ от _____

В Шадринский межрайонный отдел надзорной
деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Шадринску и
Шадринскому району
641870, Курганская область, г. Шадринск,
ул. Пионерская, 34

**ОТВЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НА ПРЕДПИСАНИЕ № 73/1/1**

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в МКДОУ «Детский сад № 14 «ЗВЁЗДОЧКА»

Сообщаем, что в МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка» (ОГРН 10345150034401, ИНН 4502016040, юридический адрес: г. Шадринск, ул. Луначарского, 20) устранены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. Выполнен расчет пожарного риска, в соответствии с требованиями, установленными Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, утвержденными постановлением Правительства РФ № 272.
2. В полу на путях эвакуации из группы № 4 на наружную лестницу установлен пандус с уклоном не более 1:6.
3. На двери помещений производственного и складского назначения (электрощитовой, прачечной, кастаньянской) обеспечили наличие их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»
4. На путях эвакуации выполнено аварийное освещение.
5. Оконные проемы у эвакуационных лестниц 3-го типа (наружные металлические лестницы) со вторых этажей здания, заложены кирпичом.
6. Установлена противопожарная дверь в помещение прачечной.



Заведующий МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка»
Клюкина Я.Ю.

вх. от 11.07.2017
№ 29/2017