



«Детский сад № 14»
Клюкина
ста

Результаты обследования доступности для инвалидов объекта инфраструктуры

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Звёздочка»

(полное юридическое наименование объекта)

Курганская область, г. Шадринск, ул. Луначарского, д. 20; 8(35253)6-29-07; dou14@shadrinsk.net

(адрес, телефон, факс, электронная почта)

Вид деятельности Образование

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание, культурно-досуговая деятельность,
государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Сведения о размещении объекта отдельно стоящее здание

(встроенное, пристроенное, этаж в здании)

Отдельно стоящее здание 2 этажа

Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 1981

Форма собственности муниципальная

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МКДОУ «Детский сад № 14», ул. Луначарского д.20
 Наименование объекта, адрес

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	В наличии	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90см	85 см	
	знак доступности учреждения			нет	
	автостоянка посетителей			нет	
	расстояние до входа в здание	К, О	не более 50м	10 м	
	доля мест для машин для инвалидов	К, О	не менее 10%	нет	
	размер места со специальным знаком	К	350 -- 500см	нет	
	Путь движения на территории: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, О К О, Г С О	не менее 180см наличие наличие	140 см нет нет нет	Установка тактильных средств на покрытие пешеходного пути
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени 	О С С	справочно 85–90см 80см наличие	30 см нет нет нет	
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	К, О К О	Н/Л – не более 1:10 0,8м Н/Л – не более 1/12	нет нет	
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте 	К О	70см 85–95см	нет	

2.Вход в здание

3. Пути движения внутри здания

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Коридоры / холлы				
	ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120см	130 см	
	разворотные площадки	К	не менее 150 - 150см	-	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см) • для колясочников: глубина - 150см, ширина - 90см	К, О, С, ГО К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	+ -	
	навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10см		
Лестница №1 (в зону оказания услуги):					
	рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	-	
	контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85 – 90см не менее 30см	- -	
Лестница №2 (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги)					
	Пандус внутренний к лестнице:				
	ширина марша	К	не менее 100см	-	
	уклон	К	Н/Л – не более 1/12	-	
	разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150 - 150см	-	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О К С	наличие 70см 85–90см не менее 30см	- - -	

Пандус переносной	К	наличие	-	
Подъемник для инвалидов		наличие	-	
Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	-	
Эскалатор, траволатор	О	наличие	-	

4. Санитарно-бытовые помещения

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел:				
	знак доступности помещения	К,О	наличие	-	
	ширина дверного проема	К	не менее 90см	57 см	
	тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30см	-	
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина - ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	не менее 130×85см 75–85см наличие	60*80 см 80 см -	
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина - ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина - глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12см)	К, О К К О, К О	не менее 1 ед. не менее 90см не менее 180 - 165см наличие не менее 80 - 120см наличие	-	
	Знак доступности кабины	К,О	наличие	-	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30см	-	

5. Средства информации на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	-	
	Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	С, Г, К С, Г С	наличие не более 160см не менее 7,5см наличие	-	
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С, К С С	наличие не более 200см не менее 7,5см наличие	-	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60–110см наличие наличие наличие наличие	-	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	-	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	-	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80см (В)	К	наличие	-	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м ²	С	наличие	-	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	-	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	-	

6. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории, прилегающей к зданию Установка тактильных средств на покрытии пешеходного пути, установка пандуса и поручней с двух сторон

на путях движения внутри здания Установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем, вверху и внизу шириной 60 см; приобретение переносного пандуса

в санитарно-бытовых помещениях Переоборудование (капитальный ремонт) санитарно-гигиенического помещения, с учетом свободного доступа всех категорий инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах-колясках

по средствам информации на объекте Установка надписи на высоте 160 см с высотой прописных букв 7.5 см; установка тактильных средств информации о предоставлении услуги; установка звукового маяка у входа


Председатель комиссии по обследованию объекта:


Заведующий МКДОУ «Детский сад № 14» Клюкина Я.Ю. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)


Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по УВР Шихова О.В. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель заведующего по АХЧ Пономарева С.Б. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Старший воспитатель Колмакова А.В. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Старший воспитатель Коробицына А.З. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Представитель ШГОО КОО ВОИ Гурьева Н.Ф. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

«12» октября 2020 года

Руководитель объекта Заведующий МКДОУ «Детский сад № 14» Клюкина Я.Ю.

